

АКТ
о приемке технических средств
пожарной сигнализации в эксплуатацию

Объект: МАДОУ – Детский сад № 349, г. Екатеринбург ул. Маневровая, 24.
Рабочая комиссия в составе:

заказчика: И.О. заведующего МАДОУ – Детский сад № 349 Куренковой Анны Васильевны

членов комиссии представителей:

монтажной и пусконаладочной организации: директора ООО "Гарден" Хваткова Антона Аркадьевича
провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлены к приемке технические средства: пульт контроля и управления «С2000М» исп.02 – 1 шт., блок контроля и индикации «С2000-БКИ» 2RS-485- 1 шт., контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ - 4 шт., блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» исп. 01 - 1 шт., блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ" - 4 шт., шкаф пожарной сигнализации "ШПС-12» исп. 10 – 4 шт., извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 – 170 шт., извещатель пожарный тепловой адресный «С2000-ИП-03» - 5 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп. 01 – 14 шт., система оповещения и музыкальной трансляции «LPA-Presta-8» - 1 шт., широкополосный настенный громкоговоритель «LPA-05W3» - 105 шт., оповещатель охранно-пожарный световой «Молния-12» «ВЫХОД» - 52, оповещатель охранно-пожарный световой «Молния-12» «СТРЕЛКА» - 9, аккумуляторные батареи Delta DT-1218, 18 А*ч – 8 шт., Delta DT-1226, 26 А*ч - 2 шт.

смонтированные в МАДОУ – Детский сад № 349, г. Екатеринбург ул. Маневровая, 24

2. Монтажные, пусконаладочные работы выполнены ООО "Гарден" с «04» декабря 2024 г. по «16» декабря 2024 г.,

3. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты, недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту)

Заключение комиссии:

Технические средства сигнализации, прошедшие комплексное опробование, включая пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с «16» декабря 2024 г.

Замечания:

Замечания отсутствуют

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Ведомость смонтированных приборов и извещателей установок ПС.
2. Акт о проведении входного контроля.
3. Акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок).
4. Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок.
5. Акт об окончании монтажных (пусконаладочных) работ.

Заказчик:


подпись, место печати

А. В. Куренкова

Члены комиссии:


подпись, место печати

А. А. Хватков

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 199463268973859046802120201682333540321177793264

Владелец Ренева Оксана Валентиновна

Действителен с 21.02.2025 по 21.02.2026